※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A **TOSHIBA** '94. 9. 001

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPG t0.6	
2	反射板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	ユリア	DFS-6215
4	ランプ	2		FL20SS/18(FL20S)
5	点灯管ソケット	2	ユリア	DFS-2704N
6	点灯管	2		FG-1E
7	非常用ソケット	1	磁器	DIS-2702(E17)
8	非常用電球	1		100V40WS35(二重コイル電球)
9	端子台	1	ナイロン	DFC-3904
10	端子台	1	メラミンフェノール	DFC-3614(非常用電源)
11	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
12	防災性能評定マーク	1		
13	認定証票	1		
14	安定器	2		20W器具内用

電圧	点灯方式	質量	形名	FTE-22301N-GL グロースタータ方式
100	GL	3.0 kg	品名	東芝非常用照明器具（電源別置）東芝階段通路誘導灯 非常用電球 平常時：FL20×2、非常時：100V40W
設計	担当	検図	承認	図番 F40079/D 発行
遠藤	満田	本多	松下	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社